



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ярославской области
Российская Федерация, 150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24,
E-mail: css01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославской области
Российская Федерация 150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15,
E-mail: ugpn@adm.yar.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Даниловскому, Любимскому и Первомайскому районам Ярославской области**
Российская Федерация, 152470, Ярославская область, г. 152070, г. Данилов, ул. Володарского, 80 телефон 8(48538)5-17-09
E-mail: ond.danilov@mail.ru

Ярославская область, г. Данилов
(место составления акта)

«20» февраля 2019г.
(дата составления акта)

12ч. 00м.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного пожарного надзора юридического лица,

№17

по адресу: Ярославская область, Даниловский район, д. Макарово, ул. Вологодская, д. 18.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Даниловскому, Любимскому и Первомайскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Ярославской области Мальгина Андрея Юрьевича № 17 от 14.02.2019г.

(Вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: юридического лица Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Макаровская средняя школа Даниловского района Ярославской области ИНН 7617006132 ОГРН1027601458037.

Продолжительность проверки: в период 18.02.2019г. – 20.02.2019г.

18.02.2019г. (2 часа) работа с документами;

19.02.2019г. (2 часа) выезд на объект надзора;

20.02.2019г. (2 часа) составление и вручение документов.

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Даниловскому, Любимскому и Первомайскому районам Ярославской области УНДиПР ГУ МЧС России по Ярославской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: 14.02.2019г. в 10ч. 00мин. директор МБОУ Макаровская СШ Антипина Ирина Александровна

(заполняется при проведении плановой (внеплановой), выездной (документарной) проверки, указывать дату и время предъявления (направления по почте) распоряжения)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор Даниловского, Любимского и Первомайского районов Ярославской области по пожарному надзору Мохова Анастасия Николаевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии)).

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

директор МБОУ Макаровская СШ Антипина Ирина Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Объектом надзора является здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Макаровской средней школы Даниловского муниципального района Ярославской области (МБОУ Макаровская СШ), расположенном по адресу: Ярославская область, Даниловский район, д. Макарово, ул. Вологодская, д. 18, III степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности здания – Ф4.1, здание одноэтажное кирпичное; перегородки кирпичные, внутренняя отделка обои, окраска; кровля шифер по деревянным стропилам. Вентиляция естественная, электрифицировано. Инструктажи, согласно журнала, проводятся с рабочим персоналом один раз в 6 месяцев. Объект оборудован автоматической пожарной сигнализацией; системой оповещения и управления эвакуацией 2-го типа, система пожарной безопасности с круглосуточным мониторингом передачи сигнала о пожаре в автоматическом режиме объектовых систем сигнализации в ПЧ-46 для обеспечения реагирования подразделениями ГПС на поступающие сигналы.

(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. При наличии на территории предприятия нескольких зданий – дается описание: конструктивной и функциональной пожарной опасности всех зданий; пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций. Остальные параметры пожарной опасности даются по наиболее взрывопожароопасному зданию или сооружению. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия).

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены.	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений.
1.	Помещения разных классов функциональной пожарной опасности (Ф5.1 - помещения электрощитовой, Ф1.1 помещения детского сада) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, строения, пожарного отсека.	ст. 88 п.1,2,3; таблица №24 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 6.8.19	юридическое лицо МБОУ Макаровская СШ ответственный за ПБ
2.	Помещения разных классов функциональной пожарной опасности (Ф5.1 - помещения электрощитовой, Ф4.1 помещения школы) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными	ст. 88 п.1,2,3; таблица №24 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной	юридическое лицо МБОУ Макаровская СШ ответственный за ПБ

	преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, строения, пожарного отсека.	безопасности» СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 6.8.19	
3.	Помещения разных классов функциональной пожарной опасности (Ф1.1 - помещения детского сада, Ф4.1 помещения школы) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, строения, пожарного отсека.	ст. 88 п.1,2,3; таблица №24 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 6.8.19	юридическое лицо МБОУ Макаровская СШ ответственный за ПБ
4.	Ширина эвакуационных выходов в свету менее 1,2м (0,7м выход из 2х групповых ячеек; 1,10м основной выход) при числе эвакуирующихся более 15 чел.	п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	юридическое лицо МБОУ Макаровская СШ ответственный за ПБ

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Мохова

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые копии документов: приказ о приеме работника на работу №79-лс от 03.07.2018г., отчет об исполнении предписания №5/1/7 от 31.01.2018г., акт выполненных работ на замену ламп аварийного освещения.

Подписи лиц, проводивших проверку:
государственный инспектор Даниловского, Любимского и Первомайского районов Ярославской области по пожарному надзору



А.Н. Мохова

«20» февраля 2019г.

М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

директор МБОУ Макаровская СШ
Антипина Ирина Александровна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Антипина
(подпись)

« 20 » 02 2019г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)